



## ZONE DE DISTRIBUTION : HAMEAU DE TALOIRE

### Conclusion sanitaire

2024

L'eau distribuée est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous.

### Indicateur global de qualité

A

A : Eau de bonne qualité

B : Eau de qualité convenable

C : Eau de qualité insuffisante

D : Eau de mauvaise qualité

Indicateur 2023 : B

### Origine et gestion de l'eau

Votre réseau est alimenté par un captage :  
SOURCE DE TALOIRE. L'eau qui l'alimente est  
d'origine souterraine.

Elle fait l'objet d'un traitement.

Votre réseau alimente de façon permanente 19  
personnes sur 1 commune (CASTELLANE). Le  
responsable des installations est : « MAIRIE DE  
CASTELLANE ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter «  
MAIRIE DE CASTELLANE » qui assure l'exploitation  
du réseau.

### PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU

#### BACTÉRIOLOGIE

A

Très bonne qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle  
contamination des eaux par des bactéries pathogènes.  
Absence exigée.

Nombre de prélèvements : 12

Conformité : 100 %

Valeur maxi : 0 n/100 ml

Années prises en compte : 2021, 2022, 2023,  
2024

#### NITRATES

A

Très bonne qualité

Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets  
domestiques et industriels. La limite de qualité est fixée  
50 mg/L.

Nombre de prélèvements : 1

Valeur moyenne : 1,8 mg/L

Valeur maxi : 1,8 mg/L

#### PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS

A

Très bonne qualité

Le terme "pesticides" regroupe des centaines de  
substances différentes. La limite de qualité est fixée à  
0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés  
et 0,1 microgramme/L par substance. En-deçà de la  
valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut  
être consommée sans risque pour la santé.

Nombre de prélèvements : 1

Conformité : 100 %

Nombre de substances recherchées : 617

Valeur maxi : 0 microgramme/L

Année prise en compte : 2020

### Quelques conseils

#### ABSENCE



Après quelques jours d'absence,  
laissez couler l'eau quelques  
minutes avant de la boire.

#### ENTRETIEN



Pour les usages courants, l'eau du  
robinet ne nécessite pas de  
traitement complémentaire. Si vous  
possédez un système de traitement  
de l'eau, entretenez-le  
régulièrement.

#### TEMPÉRATURE



Consommez exclusivement l'eau du  
réseau d'eau froide. Elle se conserve  
au frais sans excéder 24 heures.

#### SÉCHERESSE



En période de sécheresse, limitez  
autant que possible votre utilisation  
de l'eau du robinet pour les usages  
autres qu'alimentaires et d'hygiène  
corporelle.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

#### DURETÉ

Eau peu calcaire

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau  
exprimée en degré français. Il n'y a pas d'exigence de  
qualité.

Nombre de prélèvements : 1

Valeur moyenne : 12,7 °f

Valeur maxi : 12,7 °f

### Pour aller plus loin



Retrouver les résultats des analyses de  
l'eau de votre commune sur le site  
Internet : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

Édité le 11/04/2025

UDI 004001262

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres/familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Leur calcul répond à des critères nationaux. Les résultats du contrôle des paramètres liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée sur la zone concernée.