RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

Agence Régionale de Santé

ZONE DE DISTRIBUTION : COLLE-SUR-LOUP DISTRIBUTION

Conclusion sanitaire

2024

Eau ayant contenu des parasites unicellulaires de type Cryptosporidum (insensibles au chlore). Leur présence a donné lieu à une interdiction de consommation le 27/04/2024. Le changement de ressource en eau, des purges réservoirs et réseaux et des résultats de prélèvements d'eau conformes ont permis de lever l'interdiction de consommation le 16/05/2024. Une nouvelle usine de potabilisation adaptée au risque parasitaire est en cours de construction au moment de l'édition de cette fiche. La ressource contaminée n'est toujours pas remise en service.
Le reste de l'année l'eau distribuée fut de bonne qualité pour tous les paramètres analysés. Elle peut être consommée par tous.

Indicateur global de qualité

D

- **A** : Eau de bonne qualité
- **B** : Eau de qualité convenable
- **C** : Eau de qualité insuffisante
- **D** : Eau de mauvaise qualité

Indicateur 2023 : B

Origine et gestion de l'eau

Votre réseau est alimenté par les captages : FORAGES DU LOUBET, PUITS DU VAR RIVE DROITE, SOURCE DU LAURON. L'eau qui l'alimente est d'origine souterraine.

Elle fait l'objet d'un traitement.

Votre réseau alimente de façon permanente 8048 personnes sur 1 commune (COLLE-SUR-LOUP (LA)). Le responsable des installations est : « CASA-EAU ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter « CGE - VEOLIA » qui assure l'exploitation du réseau.

Quelques conseils

	Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.
	Signalez à votre distributeur d'eau (coordonnées sur la facture) les changements de saveur ou de couleur de l'eau distribuée.
	Pour éliminer le goût de chlore, mettez l'eau dans un récipient ouvert quelques heures au frigo, sans excéder 24 heures.
	Pour éviter tout risque de contamination, il ne doit jamais y avoir de connexion entre les canalisations d'eau d'un puits ou d'un récupérateur d'eau pluviale et celles du réseau public.

Pour aller plus loin

Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le site Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU

BACTÉRIOLOGIE — A — Très bonne qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.

Nombre de prélèvements : **59**
Conformité : **100 %**
Valeur maxi : **0 n/100 ml**

NITRATES — A — Très bonne qualité

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

Nombre de prélèvements : **35**
Valeur moyenne : **5,53 mg/L**
Valeur maxi : **8 mg/L**

PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS — A — Très bonne qualité

Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

Nombre de prélèvements : **7**
Conformité : **100 %**
Nombre de substances recherchées : **176**
Valeur maxi : **0 microgramme/L**

TURBIDITÉ — A — Très bonne qualité

Aspect trouble de l'eau dû à la présence de matières en suspension. Le maximum réglementaire est 2 NFU au robinet. Certaines eaux doivent également respecter un maximum de 1 NFU.

Nombre de prélèvements : **59**
Valeur maxi : **0,91 NFU**

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DURETÉ — Eau dure

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur de seuil réglementaire.

Nombre de prélèvements : **35**
Valeur moyenne : **29,4 °f**
Valeur maxi : **34 °f**

OOCYSTES TOTAUX CRYPTO SP/100 L — Mauvaise qualité (36 oocystes détectés par le gestionnaire du réseau)

Parasite unicellulaire résistant à la chloration. Peut provoquer la cryptosporidiose induisant diarrhées, douleurs abdominales, nausées et fièvre. La méthode analytique de recherche dans l'eau est peu sensible et peut ne pas mettre en évidence la contamination et/ou peut la sous évaluer.

Nombre de prélèvements : **7**
Valeur moyenne : **0,143 n/(100L)**
Valeur maxi : **1 n/(100L)**

Édité le **01/05/2025**

UDI **006001361**

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres disposant d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Les résultats du contrôle des paramètres de qualité liés aux réseaux intérieurs ne sont pas utilisés, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée. Les données des 5 dernières années peuvent être utilisées en l'absence de données récentes.

Agence Régionale de Santé PACA - Délégation des Alpes Maritimes - Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Bâtiment Mont-des-Merveilles CADAM - 147, boulevard du Mercantour - CS23061 06286 Nice Cedex 3
https://www.paca.ars.sante.fr/ 04 13 55 87 04 ars-paca-dt06-sante-environnement@ars.sante.fr