RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

# QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

Agence Régionale de Santé

# ZONE DE DISTRIBUTION : ADDUCTION VILLAGE SAINT-ANTONIN

## Conclusion sanitaire

**2024**

L'eau distribuée peut présenter ponctuellement une turbidité anormale (trouble de l'eau). Une turbidité dépassant le seuil réglementaire ne permet pas de garantir l'efficacité de la désinfection de l'eau. La consommation d'une eau turbide au-delà du seuil réglementaire est déconseillée aux personnes fragiles. Des actions destinées à garantir la qualité de l'eau, notamment pour la turbidité, sont à mener par le service public d'eau potable. L'eau est conforme pour les autres paramètres toxiques et indésirables.

## Indicateur global de qualité

**B**

- **A** : Eau de bonne qualité
- **B** : Eau de qualité convenable
- **C** : Eau de qualité insuffisante
- **D** : Eau de mauvaise qualité

Indicateur 2023 : A

## Origine et gestion de l'eau

Votre réseau est alimenté par les captages : FORAGE DES TAYETTES, FORAGE LA FAOU, FORAGES DES ROUGONS, FORAGES ENTRAIGUES PROFONDS, FORAGES ENTRAIGUES SUPERFICIEL. L'eau qui l'alimente est d'origine souterraine.

Elle fait l'objet d'un traitement.

Votre réseau alimente de façon permanente 420 personnes sur 1 commune (SAINT-ANTONIN-DU-VAR). Le responsable des installations est : « DRACENIE PROVENCE VERDON AGGLOMERATION ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter « REGIE COMMUNAUTAIRE EDCH DPVA » qui assure l'exploitation du réseau.

## Quelques conseils

| | |
|---|---|
| ABSENCE | Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire. |
| CHLORE | Pour éliminer le goût de chlore, mettez l'eau dans un récipient ouvert quelques heures au frigo, sans excéder 24 heures. |
| ADOUCISSEUR | Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le réseau d'eau chaude et entretenez-le régulièrement. |
| SÉCHERESSE | En période de sécheresse, limitez autant que possible votre utilisation de l'eau du robinet pour les usages autres qu'alimentaires et d'hygiène corporelle. |

## Pour aller plus loin

Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le site Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

## PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU

### BACTÉRIOLOGIE — A — Très bonne qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.

Nombre de prélèvements : **17**
Conformité : **100 %**
Valeur maxi : **0 n/100 ml**
Années prises en compte : **2023, 2024**

### NITRATES — A — Très bonne qualité

Eléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

Nombre de prélèvements : **11**
Valeur moyenne : **3,5 mg/L**
Valeur maxi : **5,2 mg/L**

### PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS — A — Bonne qualité

Le terme "pesticides" regroupe plusieurs centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

Nombre de prélèvements : **4**
Conformité : **100 %**
Nombre de substances recherchées : **176**
Valeur maxi : **0,055 microgramme/L (atrazine et ses métabolites)**

### FLUOR — A — Très bonne qualité

Oligo-élément naturellement présent dans l'eau. Le maximum réglementaire est 1,5 mg/L. Avant d'envisager un apport complémentaire en fluor, il convient de consulter un professionnel de santé.

Nombre de prélèvements : **4**
Valeur moyenne : **0,0905 mg/L**
Valeur maxi : **0,1 mg/L**

### TURBIDITÉ — B — Ponctuellement turbide

Aspect trouble de l'eau dû à la présence de matières en suspension. Le maximum réglementaire est 2 NFU au robinet. Certaines eaux doivent également respecter un maximum de 1 NFU.

Nombre de prélèvements : **26**
Conformité : **92 %**
Valeur maxi : **23 NFU**

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

### DURETÉ — Eau très dure

Concentration en calcium et magnésium dans l'eau exprimée en degré français. Il n'y a pas de valeur de seuil réglementaire.

Nombre de prélèvements : **9**
Valeur moyenne : **36,9 °f**
Valeur maxi : **39,8 °f**

Édité le **20/06/2025**

UDI **083001039**

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres / familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Les résultats du contrôle des paramètres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée sur la zone concernée.