



ZONE DE DISTRIBUTION : BDS MONTMERLE ET ENVIRONS

Conclusion sanitaire

Indicateur global de qualité

2025

Anticipant l'obligation de contrôle fixée au 1er janvier 2026, la recherche des PFAS a été introduite dans le cadre du contrôle sanitaire à compter du 01 mars 2025. La présence de PFAS a été mesurée à des teneurs supérieures à la limite de qualité au cours de l'année 2025, conduisant à noter la qualité de l'eau distribuée avec un indice dégradé. Les mesures correctives mises en œuvre par le syndicat ont permis de rétablir la qualité de l'eau distribuée en octobre 2025. L'eau distribuée est aujourd'hui de bonne qualité et peut être consommée par tous. Un suivi analytique renforcé de ces molécules est maintenu en 2026 afin de surveiller leur évolution.

C

A : Eau de bonne qualité

B : Eau de qualité convenable

C : Eau de qualité insuffisante

D : Eau de mauvaise qualité

Indicateur 2024 : A

Origine et gestion de l'eau

Votre réseau est alimenté par les captages : Puits de Guereins N°1 (SUD-EST), Puits de Guereins N°2 (SUD-OUEST), Puits de Guereins N°3 (NORD-EST), Puits de Guereins N°4 (NOR-OUEST). L'eau qui l'alimente est d'origine souterraine.

Elle fait l'objet d'un traitement.

Votre réseau alimente de façon permanente 12933 personnes sur 11 communes (BANEINS, CHANEINS, FRANCHELEINS, GENOUILLEUX, GUEREINS, LURCY, MESSIMY-SUR-SAONE, MONTCEAUX, MONTMERLE-SUR-SAONE, PEYZIEUX-SUR-SAONE, VALEINS). Le responsable des installations est : « SIE BRESSE DOMBES SAONE ».

Pour plus de renseignements, veuillez contacter « SUEZ EAU FRANCE - ARA » qui assure l'exploitation du réseau.

PARAMÈTRES D'INTÉRÊT POUR LA POTABILITÉ DE L'EAU

BACTÉRIOLOGIE

A

Très bonne qualité

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des bactéries pathogènes. Absence exigée.

Nombre de prélèvements : 27
Conformité : 100 %
Valeur maxi : 0 n/100 ml

NITRATES

A

Bonne qualité

Éléments provenant des pratiques agricoles, des rejets domestiques et industriels. Le maximum réglementaire est 50 mg/L.

Nombre de prélèvements : 5
Valeur moyenne : 11,3 mg/L
Valeur maxi : 14 mg/L

PESTICIDES ET MÉTABOLITES PERTINENTS

A

Très bonne qualité

Le terme "pesticides" regroupe des centaines de substances différentes. Le maximum réglementaire est 0,5 microgramme/L pour le total des pesticides analysés et 0,1 microgramme/L pour chaque substance. En-deçà de la valeur sanitaire propre à chaque pesticide, l'eau est consommable sans risque pour la santé.

Nombre de prélèvements : 2
Conformité : 100 %
Nombre de substances recherchées : 273
Valeur maxi : 0,02 microgramme/L

TURBIDITÉ

A

Très bonne qualité

Aspect trouble de l'eau dû à la présence de matières en suspension. Le maximum réglementaire est 2 NFU au robinet. Certaines eaux doivent également respecter un maximum de 1 NFU.

Nombre de prélèvements : 27
Valeur maxi : 1,7 NFU

SOMME DE 20 PFAS

D

Dépassements de la limite réglementaire observés en 2025

Les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés ou aussi nommés PFAS, sont des composés d'origine anthropique persistant dans l'environnement. La concentration maximale réglementaire dans l'eau est de 0,1 microgramme/L pour la somme des 20 PFAS.

Nombre de prélèvements : 17
Valeur moyenne : 0,101 microgramme/L
Valeur maxi : 0,153 microgramme/L

Quelques conseils



Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire.



Pour éliminer le goût de chlore, mettez l'eau dans un récipient ouvert quelques heures au frigo, sans excéder 24 heures.



Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le réseau d'eau chaude et entretenez-le régulièrement.



En période de sécheresse, limitez autant que possible votre utilisation de l'eau du robinet pour les usages autres qu'alimentaires et d'hygiène corporelle.

Pour aller plus loin



Retrouver les résultats des analyses de l'eau de votre commune sur le site Internet : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Édité le 21/08/2026

UDI 001000662

L'indicateur global de qualité prend en compte les 30 paramètres / familles de paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité. Il est égal à l'indicateur de qualité du paramètre le plus déclassant. Les résultats du contrôle des paramètres de qualité liés aux canalisations ne sont pas pris en compte, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs de la qualité de l'eau distribuée sur la zone concernée.

