

Bilan 2018

Maitre d'ouvrage :

CDC ROUILLACAIS

Exploitant :

SAUR

Origine de l'eau :

2 puits : Pré Nouveau et puits station à Marcillac- Lanville

Captages autorisés

Traitement de l'eau :

Vous êtes alimentés par la station de traitement de Pont-Roux sur la commune de Marcillac Lanville .

Communes de l'unité de distribution : 4571 habitants

ANVILLE
AUGE ST MEDARD
BONNEVILLE
GOURVILLE
MARCILLAC LANVILLE
MONS
MONTIGNE
ROUILLAC
ROUILLAC (Sonneville)
SAINT CYBARDEAUX (écarts Nord- Ouest)

QUALITÉ DE L'EAU DISTRIBUÉE

CDC ROUILLACAIS

UNITÉ DE DISTRIBUTION : PONT-ROUX

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Limites de qualité : 0 Eschérichia Coli et 0 streptocoques fécaux

Pourcentage de conformité mesuré : 92,9 %

1 dépassement bactériologique sur 14 analyses effectuées

DURETE

TH moyen= 27,2 °F

Eau moyennement dure

FLUOR

Limite de qualité : ≤ 1,5 mg/l

Il permet la prévention des caries dentaires. **Tout apport complémentaire ou supplémentaire de fluor sous forme de comprimés, de sel fluoré ou de produits dentaires fluorés chez le jeune enfant doit faire l'objet d'un avis médical.**

Teneur maximale= 0,19 mg/l

NITRATES

Limite de qualité : ≤ 50mg/l

Conforme.

Teneur moyenne= 31,7 mg/l et Teneur maximale = 42,3 mg/l

PESTICIDES

Limites de qualité : ≤ 0,1 µg/l et ≤ 0,5 µg/l pour le total

Non conformité en **métolachlore ESA** (0,12 µg/l) mais la teneur maximale observée est inférieure à la valeur sanitaire maximale fixée à 510 µg/l par l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses).

Pas de risque sanitaire avéré suivant l'avis de l'Anses

TURBIDITE

Référence de qualité : ≤ 2 NFU

conforme

Seule l'eau du réseau public peut être considérée potable. Les puits, forages, récupérations d'eau de pluie doivent être déclarés en mairie et ne doivent pas être connectés sur le réseau public d'eau potable même par une vanne fermée : consultez : www.infos-retourdeau-poitou-charentes.com

Après une absence prolongée, il est recommandé de **laisser couler quelques litres d'eau avant de la prélever** pour des besoins alimentaires.

Si vos canalisations et **branchements** sont **en plomb**, il est **fortement conseillé de les remplacer**. Et dans l'attente : laisser couler quelques minutes avant toute consommation.

Si la saveur ou la couleur changent : signalez le à votre exploitant.

Document édité en février 2019