

Bilan 2018

Maitre d'ouvrage :

SIAEP KARST DE LA
CHARENTE

Exploitant :

SIAEP Karst de la Charente

Origine de l'eau :

1 source : Fontgrive
Captage autorisé

Traitement de l'eau :

Vous êtes alimentés par la
station de Fontgrive située sur
la commune de MONTBRON

Communes de l'unité de distribution : 2280 habitants

MONTBRON
EYMOUTHIER

QUALITÉ DE L'EAU DISTRIBUÉE SIAEP KARST DE LA CHARENTE

UNITÉ DE DISTRIBUTION : FONTGRIVE

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Limites de qualité : 0 Eschérichia Coli et 0 streptocoques fécaux
Pourcentage de conformité mesuré : 100 %

DURETE

TH moyen= 28,4 °F
Eau moyennement dure

FLUOR

Limite de qualité : $\leq 1,5$ mg/l
Il permet la prévention des caries dentaires. **Tout apport
complémentaire ou supplémentaire de fluor sous forme de
comprimés, de sel fluoré ou de produits dentaires fluorés chez le
jeune enfant doit faire l'objet d'un avis médical.**
Teneur maximale= 0,07 mg/l

NITRATES

Limite de qualité : ≤ 50 mg/l
Conforme.
Teneur moyenne= 26,7 mg/l et Teneur maximale = 30,8 mg/l

PESTICIDES

Limites de qualité : $\leq 0,1$ µg/l et $\leq 0,5$ µg/l pour le total
Conforme

TURBIDITE

Référence de qualité : ≤ 2 NFU
Non conforme
1 dépassement observé sur 11 analyses effectuées en 2018
Teneur moyenne= 1,06 µg/l et Teneur maximale= 14 µg/l

Seule l'eau du réseau public peut être considérée potable. Les puits, forages, récupérations d'eau de pluie doivent être déclarés en mairie et ne doivent pas être connectés sur le réseau public d'eau potable même par une vanne fermée : consultez : www.infos-retourdeau-poitou-charentes.com

Après une absence prolongée, il est recommandé de **laisser couler quelques litres d'eau avant de la prélever** pour des besoins alimentaires. Si vos canalisations et **branchements** sont **en plomb**, il est **fortement conseillé de les remplacer**. Et dans l'attente : laisser couler quelques minutes avant toute consommation.

Si la saveur ou la couleur changent : signalez le à votre exploitant.

Document édité en février 2019