

Bilan 2018

Maitre d'ouvrage :

CDC ROUILLACAIS

Exploitant :

SAUR (en 2019)

Origine de l'eau :

Achat d'eau au Grand Cognac

1 puits : Prairie de Triac*

Captage autorisé

*Captage Grenelle du programme
« RE-SOURCES »

Traitement de l'eau :

Vous êtes alimentés par la
station de traitement de Triac
Lautrait.

Communes de l'unité de distribution : 1573 habitants

COURBILLAC

MAREUIL

ROUILLAC (Plaizac)

VAUX ROUILLAC

QUALITÉ DE L'EAU DISTRIBUÉE

CDC ROUILLACAIS

UNITÉ DE DISTRIBUTION :

TRIAC

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Limites de qualité : 0 Eschérichia Coli et 0 streptocoques fécaux

Pourcentage de conformité mesuré : 100 %

DURETE

TH moyen= 32,3 °F

Eau dure

FLUOR

Limite de qualité : ≤ 1,5 mg/l

Il permet la prévention des caries dentaires. **Tout apport complémentaire ou supplémentaire de fluor sous forme de comprimés, de sel fluoré ou de produits dentaires fluorés chez le jeune enfant doit faire l'objet d'un avis médical.**

Teneur maximale= 0,37 mg/l

NITRATES

Limite de qualité : ≤ 50mg/l

Conforme.

Teneur moyenne= 26,8mg/l et Teneur maximale = 27,8 mg/l

PESTICIDES

Limites de qualité : ≤ 0,1 µg/l et ≤ 0,5 µg/l pour le total

Non conformité en **atrazine déséthyl désopropyl** mais la teneur maximale (0,62 µg/l) est inférieure à la valeur sanitaire maximale fixée à 60 µg/l par l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses)

Pas de risque sanitaire avéré suivant l'avis de l'Anses.

TURBIDITE

Référence de qualité : ≤ 2 NFU

conforme

Seule l'eau du réseau public peut être considérée potable. Les puits, forages, récupérations d'eau de pluie doivent être déclarés en mairie et ne doivent pas être connectés sur le réseau public d'eau potable même par une vanne fermée : consultez : www.infos-retourdeau-poitou-charentes.com

Après une absence prolongée, il est recommandé de **laisser couler quelques litres d'eau avant de la prélever** pour des besoins alimentaires.

Si vos canalisations et **branchements** sont **en plomb**, il est **fortement conseillé de les remplacer**. Et dans l'attente : laisser couler quelques minutes avant toute consommation.

Si la saveur ou la couleur changent : signalez le à votre exploitant.

Document édité en février 2019